



Barcin, dnia 05.03.2025 r.

RIR.0003.1.2025.IR

<b>RADA MIEJSKA W BARCINIE</b>	
WPLYNĘŁO	
dnia	<b>05. 03. 2025</b> -
L.dz. ....	.....
Inspektor .....	.....

Sz. P.  
**Agnieszka Soska**  
Radna  
Rady Miejskiej w Barcinie  
w/m

W odpowiedzi na Pani interpelację (znak: ROS.0003.8.2025.RM z dn. 04.03.2025r.) dot. zamontowania poręczy w sali kinowej Miejskiego Domu Kultury informuję, że została ona rozpatrzona negatywnie.

Schody w obiekcie, w tym m.in. ich szerokość wynosząca w świetle min. ok. 150cm (wymagana przepisami szer. min. to 120cm), a także ich inne parametry geometryczne zostały zaprojektowane i wykonane w sposób niestwarzający niemożliwego do zaakceptowania ryzyka wypadków w trakcie ich użytkowania, co jest zgodne i odpowiada przepisom rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 ze zm.). W myśl przepisów cytowanego wyżej rozporządzenia, schody wewnętrzne do pokonywania wysokości przekraczającej 0,5m powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od **strony przestrzeni otwartej**, co w przypadku schodów w sali kinowej nie ma miejsca.

Ponadto z informacji uzyskanych z MDK w Barcinie, w kilkuletniej działalności sali wystąpiło kilka przypadków upadku osób, ale były to zdarzenia incydentalne, wynikające raczej z pośpiechu i nieuwagi.

**BURMISTRZ**  
**Michał Pędzek**

Otrzymują:

1. Adresat /za pośrednictwem stanowiska ds. obsługi rady i komisji/
2. A/a

RSz/KO